

ROZMERY:(v,š,h) – 800x1200x250
In=160A
KRYTIE: IP44/20
PRÍVOD: Zdola
VÝVODY: Hore

TEXT ŠTÍTKOV:

1. -"POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE"
2. -"NEHAS VODOU ANI PENOVÝM HASIACIMI PRÍSTROJMI"
3. -"HLAVNÝ VYPÍNAČ"
4. -"VYPNI V NEBEZPEČENSTVE"
5. -"TK"

Napäťová sústava: 3/PEN/AC,50Hz,400V, TN-C
Základná ochrana podľa STN 33 2000-4-41 /Príloha A/:
A.1 : základná izolácia živých častí
A.2 : ochrana zábranami alebo krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411.3.1 : ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 : samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 : doplnková ochrana

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	AUGUSTÍN RAKÚS	STUPEŇ	PSP
VYPRACOVAL	AUGUSTÍN RAKÚS	DÁTUM	05/2015
VYPRACOVAL		FORMÁT	5x44
INVESTOR	OBEC CÍFER NÁMESTIE A.HLINKU 31 CÍFER		
MIESTO STAVBY	NÁMESTIE A.HLINKU 32, CÍFER		
NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA V CÍFERI–PRÍSTAVBA A NADSTAVBA	PROFESIA	ELEKTRO
OBSAH	ROZVÁDZAČ RK	Č.VÝKRESU	VEĽKOSŤ A3

Dátum	KRESLIL	INVESTOR:	NÁZOV LIŠTY:	Profesia	Elektro
05/2015	AUGUSTÍN RAKÚS	OBEC CÍFER Nám.Andreja Hlinku č.31	MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Námestie A.Hlinku 32, Cífer	ROZVÁDZAČ RK ČÍSLO ZÁKAZKY: ARCHÍVNE ČÍSLO:	Formát 1:1 Počet výkresov 3 List č. 2

Dátum	KRESLIL	INVESTOR:	NÁZOV LIŠTY:	Profesia	Elektro
05/2015	AUGUSTÍN RAKÚS	OBEC CÍFER Nám.Andreja Hlinku č.31	MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Námestie A.Hlinku 32, Cífer	ROZVÁDZAČ RK ČÍSLO ZÁKAZKY: ARCHÍVNE ČÍSLO:	Formát 1:1 Počet výkresov 3 List č. 3

Dátum	KRESLIL	INVESTOR:	NÁZOV LIŠTY:	Profesia	Elektro
05/2015	AUGUSTÍN RAKÚS	OBEC CÍFER Nám.Andreja Hlinku č.31	MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Námestie A.Hlinku 32, Cífer	ROZVÁDZAČ RK ČÍSLO ZÁKAZKY: ARCHÍVNE ČÍSLO:	Formát 1:1 Počet výkresov 3 List č. 4

Dátum	KRESLIL	INVESTOR:	NÁZOV LIŠTY:	Profesia	Elektro
05/2015	AUGUSTÍN RAKÚS	OBEC CÍFER Nám.Andreja Hlinku č.31	MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Námestie A.Hlinku 32, Cífer	ROZVÁDZAČ RK ČÍSLO ZÁKAZKY: ARCHÍVNE ČÍSLO:	Formát 1:1 Počet výkresov 3 List č. 5